

4日監第122号
令和5年1月26日

日進市長 近藤 裕貴 様

日進市監査委員 浅岡 勇夫
日進市監査委員 萩野 勝

定期監査の結果について（提出）

地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定に基づき定期監査を実施したので、同条第9項の規定によりその結果を提出します。

定期監査（施設監査）結果報告書

第1 監査の種類

財務監査及び行政監査

第2 監査の対象

日進市立日進西中学校
日進市立香久山小学校

第3 監査の期間

令和4年9月26日から令和4年12月26日まで

第4 監査の着眼点

- (1) 財務に関する事務は適切に処理されているか。
- (2) 学校の財産管理等は適正に行われているか。
- (3) 施設、設備、備品等の維持管理及び衛生管理は適切に行われているか。
- (4) 学校における安全確保は適切に行われているか。

第5 監査の実施内容

日進市監査基準に準拠し、監査を実施した。監査に当たっては、主に「第4 監査の着眼点」に記載されている事項について、提出された監査資料を基に関係職員からの説明の聴取と現地調査を行った。

第6 監査の結果

財務に関する事務及び施設の管理について監査を実施した結果、おおむね適切に行われていると認められた。

なお、一部改善、検討すべき事項が見受けられたことから、次の点について要望する。

[要望]

(日進西中学校)

- ① 防災に対する意識を高め、飛散防止フィルムの設置、転倒防止対策等必要な安全対策を施されたい。
- ② 防虫対策がされていない換気口には、虫の混入防止のための対策を施されたい。
- ③ 第2美術室倉庫入口の外扉について、釘が突出しているため、必要な安全対策を施されたい。

(香久山小学校)

- ① 防災に対する意識を高め、飛散防止フィルムの設置、棚の固定、防火扉付近への障害物の撤去等必要な安全対策を施されたい。

- ② 防虫対策がされていない換気口には、虫の混入防止のための対策を施されたい。
- ③ 修繕をする際は、同様の修繕個所がないか十分調査をし、また、職員間で情報を共有して、まとめて発注できるような工夫をされたい。

(教育委員会)

- ① 日進西中学校第2美術室の天井と壁について、黒カビの発生や壁の膨らみ等がみられるため、原因を調査し、必要な対策を施されたい。
- ② 香久山小学校体育館出入口付近の雨染みについて、原因を調査し、必要な対策を施されたい。
- ③ 情報モラルやセキュリティに関して、教員向けの研修を一層充実されたい。