

別表 1

## 建築物の給水施設保守点検表

点検項目		回数			主な点検内容
		週	月	年	
貯水槽の外観	1 水槽	1			<ul style="list-style-type: none"> <li>・周囲は清潔か。油類、汚物等は置いてないか。</li> <li>・亀裂はないか。漏水はしていないか。</li> <li>・水中や水面に沈殿物や浮遊物はないか。</li> </ul>
	2 オーバーフロー管 通気管	1			<ul style="list-style-type: none"> <li>・防虫網は付いているか。</li> <li>・網が破れて虫、ごみなどが侵入することはないか。</li> </ul>
	3 マンホール	1			<ul style="list-style-type: none"> <li>・ふたは施錠されているか。</li> <li>・防水パッキンの劣化はないか。</li> </ul>
ポンプ	4 揚水ポンプ	1			<ul style="list-style-type: none"> <li>・圧力計、電流計の値に異常はないか。</li> <li>・潤滑油は切れていないか。</li> <li>・水漏れはないか。</li> </ul>
	5 揚水ポンプ自動運転装置 (フロートスイッチ等)	1			<ul style="list-style-type: none"> <li>・正常に作動しているか。</li> </ul>
	6 フロート弁 (吸込み管側逆流防止弁)			1	<ul style="list-style-type: none"> <li>・正常に作動するか。</li> </ul>
	7 逆止弁 (吐出し管側逆流防止弁)			1	<ul style="list-style-type: none"> <li>・正常に作動するか。</li> </ul>
消毒	8 塩素滅菌器	1			<ul style="list-style-type: none"> <li>・薬液はあるか。正常に注入されているか。</li> </ul>
水位制御	9 ボールタップ	1			<ul style="list-style-type: none"> <li>・正常に作動するか。</li> </ul>
	10 満減水警報装置	1			<ul style="list-style-type: none"> <li>・正常に作動するか。</li> </ul>
給水管等	11 止水弁			1	<ul style="list-style-type: none"> <li>・必要なときに完全に開閉できるか。</li> </ul>
	12 給水管			1	<ul style="list-style-type: none"> <li>・排水管等との誤接合（クロスコネクション）はないか。</li> <li>・水漏れはないか。</li> </ul>
自己水給水設備	13 井戸等	1			<ul style="list-style-type: none"> <li>・水源の周囲は清潔か。汚染のおそれはないか。</li> <li>・柵及び施錠はしてあるか。</li> </ul>
	14 水中ポンプ	1			<ul style="list-style-type: none"> <li>・正常に作動するか。</li> </ul>
	15 ろ過装置	1			<ul style="list-style-type: none"> <li>・ろ材を定期的に入れ替えているか。正常に稼働しているか。</li> </ul>

(備考) 使用する原水が、愛知中部水道企業団から供給される水道水の場合は 13～15 を除く。