

既設排水設備利用チェックリスト

排水設備設置場所 日進市

項目 (利用する設備に <input checked="" type="checkbox"/>)	基準値	既設排水設備の状況		不適合箇所の対応 (いずれかに <input checked="" type="checkbox"/>)
		(いずれかに <input checked="" type="checkbox"/>)	(確認できれば <input checked="" type="checkbox"/>)	
<input type="checkbox"/> 排水管	排水管内径	φ100mm以上	<input type="checkbox"/> すべて適合 <input type="checkbox"/> 一部不適合 <input type="checkbox"/> すべて不適合	<input type="checkbox"/> 汚物のつまりがない <input type="checkbox"/> 管内閉塞がない <input type="checkbox"/> 改良工事 <input type="checkbox"/> 利用届
	排水管勾配	1/100以上	<input type="checkbox"/> すべて適合 <input type="checkbox"/> 一部不適合 <input type="checkbox"/> すべて不適合	<input type="checkbox"/> 汚水の滞留がない <input type="checkbox"/> 改良工事 <input type="checkbox"/> 利用届
	土被り	20cm以上	<input type="checkbox"/> すべて適合 <input type="checkbox"/> 一部不適合 <input type="checkbox"/> すべて不適合	<input type="checkbox"/> 損傷の恐れがない (例: 車両の通行がない) <input type="checkbox"/> 改良工事 <input type="checkbox"/> 利用届
	その他	雨水混入がない 損傷がない	<input type="checkbox"/> すべて適合 <input type="checkbox"/> 一部不適合 <input type="checkbox"/> すべて不適合	<input type="checkbox"/> 雨水混入がない <input type="checkbox"/> 損傷がない <input type="checkbox"/> 改良工事 <input type="checkbox"/> 利用届
<input type="checkbox"/> ます	ます間距離	管径の120倍以下	<input type="checkbox"/> すべて適合 <input type="checkbox"/> 一部不適合 <input type="checkbox"/> すべて不適合	<input type="checkbox"/> 管理・清掃等が容易 <input type="checkbox"/> 改良工事 <input type="checkbox"/> 利用届
	ますの口径	15cm以上	<input type="checkbox"/> すべて適合 <input type="checkbox"/> 一部不適合 <input type="checkbox"/> すべて不適合	<input type="checkbox"/> 管理・清掃等が容易 <input type="checkbox"/> 改良工事 <input type="checkbox"/> 利用届
	ます底部構造	インバート	<input type="checkbox"/> すべて適合 <input type="checkbox"/> 一部不適合 <input type="checkbox"/> すべて不適合	<input type="checkbox"/> 汚物のつまりがない <input type="checkbox"/> 改良工事 <input type="checkbox"/> 利用届
	ます設置箇所	合流点・屈曲点	<input type="checkbox"/> すべて適合 <input type="checkbox"/> 一部不適合 <input type="checkbox"/> すべて不適合	<input type="checkbox"/> 管理・清掃等が容易 <input type="checkbox"/> 改良工事 <input type="checkbox"/> 利用届
	ますの蓋	密閉蓋	<input type="checkbox"/> すべて適合 <input type="checkbox"/> 一部不適合 <input type="checkbox"/> すべて不適合	<input type="checkbox"/> 改良工事
	その他	雨水混入がない 損傷がない 臭気漏れがない	<input type="checkbox"/> すべて適合 <input type="checkbox"/> 一部不適合 <input type="checkbox"/> すべて不適合	<input type="checkbox"/> 雨水混入がない <input type="checkbox"/> 損傷がない <input type="checkbox"/> 臭気漏れがない <input type="checkbox"/> 改良工事 <input type="checkbox"/> 利用届

既設排水設備の状況及び不適合箇所の状況については、以上のとおり確認いたしました。

年 月 日

指定工事店 住所

名称

責任技術者

申請者 住所

氏名

既設排水設備利用チェックリスト（記入例）

排水設備設置場所 日進市 蟹甲町池下268番地

項目 (利用する設備に <input checked="" type="checkbox"/>)	基準値	既設排水設備の状況		不適合箇所の対応 (いずれかに <input checked="" type="checkbox"/>)
		(いずれかに <input checked="" type="checkbox"/>)	(確認できれば <input checked="" type="checkbox"/>)	
<input checked="" type="checkbox"/> 排水管	排水管内径	φ100mm以上	<input type="checkbox"/> すべて適合 <input checked="" type="checkbox"/> 一部不適合 <input type="checkbox"/> すべて不適合	<input checked="" type="checkbox"/> 汚物のつまりがない <input checked="" type="checkbox"/> 管内閉塞がない <input type="checkbox"/> 改良工事 <input checked="" type="checkbox"/> 利用届
	排水管勾配	1/100以上	<input checked="" type="checkbox"/> すべて適合 <input type="checkbox"/> 一部不適合 <input type="checkbox"/> すべて不適合	<input checked="" type="checkbox"/> 汚水の滞留がない <input type="checkbox"/> 改良工事 <input type="checkbox"/> 利用届
	土被り	20cm以上	<input type="checkbox"/> すべて適合 <input checked="" type="checkbox"/> 一部不適合 <input type="checkbox"/> すべて不適合	<input checked="" type="checkbox"/> 損傷の恐れがない (例: 車両の通行がない) <input type="checkbox"/> 改良工事 <input checked="" type="checkbox"/> 利用届
	その他	雨水混入がない 損傷がない	<input checked="" type="checkbox"/> すべて適合 <input type="checkbox"/> 一部不適合 <input type="checkbox"/> すべて不適合	<input checked="" type="checkbox"/> 雨水混入がない <input checked="" type="checkbox"/> 損傷がない <input type="checkbox"/> 改良工事 <input type="checkbox"/> 利用届
<input checked="" type="checkbox"/> ます	ます間距離	管径の120倍以下	<input checked="" type="checkbox"/> すべて適合 <input type="checkbox"/> 一部不適合 <input type="checkbox"/> すべて不適合	<input checked="" type="checkbox"/> 管理・清掃等が容易 <input type="checkbox"/> 改良工事 <input type="checkbox"/> 利用届
	ますの口径	15cm以上	<input checked="" type="checkbox"/> すべて適合 <input type="checkbox"/> 一部不適合 <input type="checkbox"/> すべて不適合	<input checked="" type="checkbox"/> 管理・清掃等が容易 <input type="checkbox"/> 改良工事 <input type="checkbox"/> 利用届
	ます底部構造	インバート	<input type="checkbox"/> すべて適合 <input checked="" type="checkbox"/> 一部不適合 <input type="checkbox"/> すべて不適合	<input type="checkbox"/> 汚物のつまりがない <input checked="" type="checkbox"/> 改良工事 <input type="checkbox"/> 利用届
	ます設置箇所	合流点・屈曲点	<input checked="" type="checkbox"/> すべて適合 <input type="checkbox"/> 一部不適合 <input type="checkbox"/> すべて不適合	<input checked="" type="checkbox"/> 管理・清掃等が容易 <input type="checkbox"/> 改良工事 <input type="checkbox"/> 利用届
	ますの蓋	密閉蓋	<input checked="" type="checkbox"/> すべて適合 <input type="checkbox"/> 一部不適合 <input type="checkbox"/> すべて不適合	<input type="checkbox"/> 改良工事
	その他	雨水混入がない 損傷がない 臭気漏れがない	<input type="checkbox"/> すべて適合 <input checked="" type="checkbox"/> 一部不適合 <input type="checkbox"/> すべて不適合	<input type="checkbox"/> 雨水混入がない <input checked="" type="checkbox"/> 損傷がない <input checked="" type="checkbox"/> 臭気漏れがない <input checked="" type="checkbox"/> 改良工事 <input type="checkbox"/> 利用届

既設排水設備の状況及び不適合箇所の状況については、以上のとおり確認いたしました。

□□年○○月△△日

指定工事店 住所 日進市浅田町西田面158番地

名称 (株)○○○○

責任技術者 上水 道三

申請者 住所 日進市蟹甲町池下268番地

氏名 日進 太郎

既設排水設備利用届

年 月 日

日進市長 あて

申請者 住所

氏名
(電話 局 番)

排水設備工事の実施にあたり、基準に適合していないことを了承の上、既設排水設備を利用します。

排水設備設置場所 日進市

利用する既設排水設備一覧

番号	項目	基準値	既設排水設備状況	備考

- (注) (1) 基準に適合していない既設排水設備のみ記入すること。
(2) 番号欄には排水管の場合は上下流のます番号、ますの場合はます番号を記入すること。
また項目欄には「例:ますの口径」、基準値欄には「例:15cm 以上」、既設排水設備状況欄には「例:10cm」等記入すること。

